

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 2 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области

Информация
о проверках ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук
органами прокуратуры, Роспотребнадзора, ОГПН

Наименование органа	№ представления (предписания), кол-во представлений (шт.)	Нарушения (перечислить наиболее серьезные) повторные не указывать	Принятые меры
Прокуратура	№ 21 – 71/ 12 от 20.02.2012г.	1.Фактический уровень звука СОУЭ на объекте: ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук по адресу: Самарская область, муниципальный район Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул.Комсомольская, д.82 не соответствует требованиям НПБ 104-03 п. 3 (не обеспечивает уровень звука, не менее чем на 15 дБА, выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении). 2.Имеются участки прокладки соединительных линий АПС совместно с линиями напряжением 220в. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-2001 п. 12.6.	1.Уровень звука СОУЭ на объекте ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук соответствует требованиям. Дополнительно установлен блок речевого оповещения Соната – К. 2.Произвели рассоединения участков прокладки линий АПС с линиями напряжением 220В; Произведен монтаж проводов соединительных линий СОУЭ к приемно-контрольным приборам; Нарушение ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-2001 п. 13.1 – устранено.
Роспотребнадзор	_____	_____	_____
Госпожарнадзор	_____	_____	_____

Директор

Маряскина О.В.