



Прокуратура  
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА  
Безенчукского района  
Самарской области  
446250 п. Безенчук, ул. Луговцева, 8

20.02.12 № 21-71/12

Директору  
ГБОУ СОШ № 2

Маряскиной О.В.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности, об охране здоровья  
несовершеннолетних

Прокуратурой Безенчукского района совместно с Отделением государственного пожарного надзора Безенчукского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности ГБОУ СОШ № 2.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.06 «О противодействии терроризму» к основным принципам противодействия терроризму относится приоритет мер предупреждения терроризма. Приоритет мер предупреждения терроризма выражается в заблаговременном принятии профилактических мер, направленных на предупреждение террористической деятельности в различных формах и проявлениях. В первую очередь речь идет о мерах, связанных с выявлением и последующим устранением причин и условий, способствующих терроризму.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.94г. «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 вышеназванного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В ходе проверки установлено, что ГБОУ СОШ № 2 не соблюдаются требования пожарной безопасности, предусмотренные Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденными Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313, а именно:

- Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации выполнен не в соответствии проектной документацией ПС. Нарушение: ППБ 01-03 п. 98.
- Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует сигнал на управление инженерным оборудованием объекта при отключении от основного источника электроснабжения. Нарушение: НПБ 88-2001 п. 13.1.
- Настенные звуковые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 104-03 п. 3.17.
- В спортивном зале, столовой линейный пожарный извещатель расположен на расстоянии более 0,4 м от перекрытия. Нарушение: НПБ 88-2001 п. 12.32.
- В помещениях кухни отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 110-03 п.4.14.



- Монтаж проводов соединительных линий СОУЭ к приемо-контрольным приборам осуществлено способом «скрутка». Нарушение: ППБ 01-03 п. 57, п. 60, ПУЭ п. 2.1.21. - Проход проводов и кабелей системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ через стены, межэтажные перекрытия выполнен без отрезки труб, короба, проема и т.п. Нарушение: ПУЭ раздел 2 п. 2.1.58.
- В тамбуре центрального выхода эксплуатируется светильник без защитного колпака (рассеивателя) предусмотренной конструкцией светильника. Нарушение: ППБ 01-03 п. 60
- Электроснабжение электроприёмника системы АПС, СОУЭ не выполнен по 1-ой категории надежности. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 104-03 п. 3.26.
- В помещениях отсутствует третий пожарный извещатель. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-2001 п. 13.1.
- Расстояние между пожарных извещателей формирующих команду на управление инженерным оборудованием более половины нормативного определяемого по таблицам 5-8 соответственно. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-2001 п. 13.1.
- Имеются участки прокладки соединительных линий АПС совместно с линиями напряжением 220в. Нарушение: ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-2001 п. 12.6.
- Фактический уровень звука СОУЭ на объекте: ГБОУ СОШ № 2 п. Безенчук по адресу: Самарская область. Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 82 не соответствует требованиям НПБ 104-03 п. 3 (не обеспечивает уровень звука, не менее чем на 15 дБА, выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении).

Выявленные нарушения указывают на то, что ГБОУ СОШ № 2 не отвечает требованиям антитеррористической защищенности. В итоге нарушения правил пожарной безопасности могут привести к самым трагическим последствиям в виде причинения вреда жизни и здоровью людей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности.
2. О дне рассмотрения представления уведомить прокуратуру Безенчукского района.
3. Лиц, виновных в нарушении законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности, привлечь к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых по нему мерах сообщить прокурору Безенчукского района в установленный законом срок.

И.о. прокурора Безенчукского района  
младший советник юстиции



С.В. Попов