

И.о прокурора Безенчукского района
младшему советнику юстиции
С.В. Попову

Информация

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, об охране здоровья несовершеннолетних.

Администрация ГБОУ СОШ № 2 доводит до вашего сведения, что нарушения устранены, а именно:

- установлены аккумуляторы, для формирования сигнала аппаратуры системы пожарной сигнализации на управление инженерным оборудованием объекта при отключении от основного источника электроснабжения;
- настенные звуковые оповещатели расположены от потолка в соответствии с требованием;
- в помещениях кухни произведена замена пожарной сигнализации;
- в тамбуре центрального выхода эксплуатируется светильник с защитным колпаком;
- дополнительно установлен блок речевого оповещения Соната-К;
- произвели рассоединения участков прокладки линий АПС с линиями напряжением 220В;
- произведен монтаж проводов соединительных линий СОУЭ к приемно-контрольным приборам;
- нарушение ППБ 01-03 п. 3, НПБ 88-2001 п. 13.1 – устранено;
- уровень звука СОУЭ на объекте ГБОУ СОШ № 2 соответствует требованиям.

Заместителю директора по АХЧ Явкиной Т.А., рабочему по комплексному обслуживанию здания Некрасову П.П., ответственному за антитеррористическую защищенность Ладонину С.А. объявлены замечания за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

(Приказ прилагается)

Директор ГБОУ СОШ № 2



О.В.Маряскина