

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 158/ 1/ 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средней общеобразовательной школе № 2 п.г.т. Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 158 от 10.09.2018 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14.00 ч. 23.10.2018 г. по 17.00 ч. 02.11.2018 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы А.А. Павловым проведена проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области, расположенного по адресу: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Комсомольская, 82, ул. Квартальная, 1А совместно с Маряскиной Ольгой Викторовной – директором школы,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: кабинет директора – 31,9	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 3.15 НПБ 104-03.	01.07.2019	

	дБА; тренерская – 39,0 дБА; учительская – 55,1 дБА.			
2.	Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: спальное помещение младшей группы (первый этаж) – 38,9 дБА; спальное помещение подготовительной группы (второй этаж) – 38,9 дБА; спальное помещение второй группы (второй этаж) – 35,9 дБА; спальное помещение второй младшей группы (второй этаж) – 36,8 дБА).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п.п. 3.15, 3.16 НПБ 104-03.	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы



А.А. Павлов

« 02 » // 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

« 02 » // 2019 г. О.В. Марякина