



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА

ул. Луговцева, д. 8, п. Безенчук, 446250

19.07.19 № 21-68/19-247

Директору ГБОУ СОШ № 2
г.п. Безенчук Безенчукский район
Самарской области

Маряскиной О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о противодействии
терроризму, пожарной безопасности о
несовершеннолетних и молодежи

Прокуратурой Безенчукского района проведен анализ состояния законности в образовательных учреждениях в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних в зданиях образовательных учреждений и пожарной безопасности.

Анализ поступившей информации из ОНД по м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский (далее – ОНД), а также материалы проверок контролирующих органов показал, что в здании ГБОУ СОШ № 2 г.п. Безенчук и ее структурных подразделениях допускается нарушение названного выше законодательства.

Согласно Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959 ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту.

В соответствии со ст.ст. 2, 38 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Детство находится под защитой государства.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (далее Закон № 124-ФЗ) устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка.

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья и работников образовательной организации.

Частью 4 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, контроля и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч.ч. 1,7, 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Закон №35-ФЗ) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Из п. «а» ч. 3, ч. 6 ст. 3 Закона №35-ФЗ следует, что противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона №35-ФЗ юридические лица, использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

К нормативным документам названной нормой отнесены национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Понятие технического регулирования в области пожарной безопасности раскрыто в статье 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон №123-ФЗ) с указанием нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности (части 1, 2 и 3).

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно материалам проверок сотрудниками ОНД выявлены следующие нарушения в здании школы и е: необеспеченно исправное состояние системы и средств противопожарной и в структурных подразделениях.

В здании расположенном по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Комсомольская, 82:

Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Формирование сигналов в защищаемых помещениях (в т.ч. кабинеты №№ 8, 10, 7, 4, 28, коридор начальных классов, подсобное помещение спортзала, подсобное помещение столовой, библиотека) на управление в автоматическом режиме установками оповещения не происходит от одного пожарного извещателя. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 33-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»

Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: кабинет директора – 30,4 дБА; тренерская – 33,8 дБА; электрощитовая – 49,9 дБА; учительская – 55,7 дБА; кабинет английского языка – 51,7 дБА. Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 32-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»

На объекте защиты допущена эксплуатация дверей эвакуационных выходов на улицу, не оборудованных запорами, позволяющими свободное открытие изнутри без ключа.

На объекте защиты не обеспечивается проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации.

В здании школы, над подвальным этажом не предусмотрено несгораемое перекрытие. Частично выполнено из дерева.

Дверь эвакуационного выхода из спортзала открывается не по направлению выхода из помещения.

Для помещений начального блока не предусмотрены вторые эвакуационные выходы с первого и второго этажа (выход, ведущий через переход в старшую школу, не может рассматриваться как эвакуационный).

В здании расположенном по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Квартальная, 1А.

Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: спальное помещение младшей группы (первый этаж) – 38,9 дБА; спальное помещение подготовительной группы (второй этаж) – 38,9 дБА; спальное помещение второй группы (второй этаж) – 35,9 дБА; спальное помещение второй младшей группы (второй этаж) – 36,8 дБА;). Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 23-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-

экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»

Источники бесперебойного питания систем АПС и СОУЭ (аккумуляторные батареи) не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме "Тревога" не менее 3 ч. При переключении с основного источника электропитания на резервный происходит отключение АПС и СОУЭ. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 22-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»

На объекте защиты не обеспечивается проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации.

Прибор управления АПС и СОУЭ не защищен от несанкционированного доступа (фактически установлен в коридоре).

Ширина эвакуационного выхода из первой младшей группы (первый этаж) на улицу менее 0.9 м (фактическая ширина – 0.82 м.).

Ширина эвакуационного выхода из тамбура на улицу менее нормативной (менее 0.9 м) фактическая ширина составляет – 0.84 м.

Ширина эвакуационного выхода из тамбура на улицу (правое крыло) менее 0.9 м (фактическая ширина составляет – 0.84 м.).

Дверь эвакуационного выхода (ясельная группа) открывается не по направлению выхода из помещения.

Ширина эвакуационного выхода из помещений подготовительной группы а именно: спальня, игровая, раздевалка, лестничная клетка при возможном одновременном пребывании в них 15 детей ширина эвакуационных выходов в свету из этих помещений менее 0.8 м. (фактическая ширина дверного проёма в лестничную клетку из раздевалки – 0.75 м).

Наружная эвакуационная лестница 3-го типа, установленная в правом крыле здания (подготовительная группа) не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- ограждения эвакуационной лестницы выполнены высотой менее 1.2 м;
- уклон лестницы менее 1:1

Ширина эвакуационного выхода из помещений второй младшей группа менее 0.8 м (фактическая ширина дверного проёма в лестничную клетку из раздевалки – 0.75 м).

Наружная эвакуационная лестница 3-го типа, установленная в правом крыле здания (вторая младшая группа) не соответствует нормативным требованиям, а именно:

- ограждения эвакуационной лестницы выполнены высотой менее 1.2 м;
- уклон лестницы менее 1:1

Лестничные клетки, оборудованные самостоятельными выходами, не отделены от остальных помещений перегородки с дверьми.

Из помещений групповых ячеек второй младшей и старшей группы (второй этаж) отсутствуют вторые эвакуационные выходы (выходы через общую буфетную не может рассматриваться как эвакуационный).

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем директора по УВР ГБОУ СОШ № 2 г.п. Безенчук Крыловой Т.П., а также отсутствие ведомственного контроля, за работой подчиненных, со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя от прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также по недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по УВР ГБОУ СОШ № 2 г.п. Безенчук Крыловой Т.П., иных должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок.

4. О дате и времени рассмотрения проинформировать прокуратуру района.

Исполняющий обязанности
прокурора района

советник юстиции



К.М. Харисов

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области**

юрид.адрес: 446250 Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Комсомольская, д.82
Тел.: 8 (846 76) 2-38-87; e-mail: buk567@yandex.ru
ИНН 6330050554 КПП 633001001 ОГРН 1116330005120

Исх. № 89
« 14 » 05 2019г

И.о. прокурору
района Безенчукский
советнику юстиции
Харисову К.М.

директора ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Безенчук
Маряскиной О.В.

Уважаемый Камиль Мазгутович!

Администрация ГБОУ СОШ № 2 доводит до вашего сведения, что Представление № 21-68/19-247 от 19.04.2019г об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, пожарной безопасности несовершеннолетних и молодежи рассмотрено, где выявлены такие нарушения как: по школе, ул.Комсомольская, 82:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения
1	2	4
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Формирование сигналов в защищаемых помещениях (в т.ч. кабинеты №№ 8, 10, 7, 4, 28, коридор начальных классов, подсобное помещение спортзала, подсобное помещение столовой, библиотека) на управление в автоматическом режиме установками оповещения не происходит от одного пожарного извещателя. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 33-4-1 составленный ФГБУ «Судебноэкспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»	Данное нарушение устранено Акт от 12.09.2018г
2.	Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: кабинет директора - 30,4 дБА; тренерская - 33,8 дБА; электрощитовая - 49,9 дБА; учительская - 55,7 дБА; кабинет английского языка - 51,7 дБА. Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 32-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»	Данное нарушение устранено Акт № 590 от 24.12.2018г
3.	На объекте защиты допущена эксплуатация дверей эвакуационных выходов на улицу, не оборудованных запорами, позволяющими свободное открытие изнутри без ключа.	Данное нарушение устранено ПРОКУРАТУРА Безенчукского р-на Самарской обл Вход № " 14 " 05 2019г

4.	На объекте защиты не обеспечивается- проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец- мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации.	<i>Регламентные работы по ТО и ПНР проводятся ежемесячно с отметкой в журнале регистрации работ по ТО и ПНР, составлением акта</i>
5.	В здании школы, над подвальным этажом не предусмотрено несгораемое перекрытие. Частично выполнено из дерева.	<i>Написано обращение об оказании содействия в устранении данных нарушений в Администрацию муниципального района Безенчукский</i>
6.	Дверь эвакуационного выхода из спортзала открывается не по направлению выхода из помещения.	
7.	Для помещений начального блока не предусмотрены вторые эвакуационные выходы с первого и второго этажа (выход, ведущий через переход в старшую школу, не может рассматриваться как эвакуационный)	

По структурному подразделению «детский сад «Золотой петушок»: ул.Квартальная, 1а:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения
1	2	4
1.	Звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: спальное помещение младшей группы (первый этаж) - 38,9 дБА; спальное помещение подготовительной группы (второй этаж) - 38,9 дБА; спальное помещение второй группы (второй этаж) - 35,9 дБА; спальное помещение второй младшей группы (второй этаж) - 36,8 дБА;). Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 23-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»	<i>Данное нарушение устранено Акт № 591 от 24.12.2018г</i>
2.	Источники бесперебойного питания систем АПС и СОУЭ (аккумуляторные батареи) не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме "Тревога" не менее 3 ч. При переключении с основного источника электропитания на резервный происходит отключение АПС и СОУЭ. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 22-4-1 составленный ФГБУ «Судебноэкспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области»	<i>Данное нарушение устранено Акт от 16.03.2018г</i>
3.	На объекте защиты не обеспечивается проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и. планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец- мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации.	<i>Регламентные работы по ТО и ПНР проводятся ежемесячно с отметкой в журнале регистрации работ по ТО и ПНР, составлением акта</i>

4.	Прибор управления АПС и СОУЭ не защищен от несанкционированного доступа (фактически установлен в коридоре).	<p><i>Написано обращение об оказании содействия в устранении данных нарушений в Администрацию муниципального района Безенчукский</i></p>
5.	Ширина эвакуационного выхода из первой младшей группы (первый этаж) на улицу менее 0.9 м (фактическая ширина - 0.82 м.).	
6.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура на улицу менее нормативной (менее 0.9 м) фактическая ширина составляет - 0.84 м.	
7.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура на улицу (правое крыло) менее 0.9 м (фактическая ширина составляет - 0.84 м.).	
8.	Дверь эвакуационного выхода (ясельная группа) открывается не по направлению выхода из помещения.	
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещений подготовительной группы а именно: спальня, игровая, раздевалка, лестничная клетка при возможном одновременном пребывании в них 15 детей ширина эвакуационных выходов в свету из этих помещений менее 0.8 м. (фактическая ширина дверного проёма в лестничную клетку из	
10.	Наружная эвакуационная лестница 3- го типа, установленная в правом крыле здания (подготовительная группа) не соответствует нормативным требованиям, а именно: -ограждения эвакуационной лестницы выполнены высотой менее 1.2 м; уклон лестницы менее 1:1	
11.	Ширина эвакуационного выхода из помещений второй младшей группа менее 0.8 м (фактическая ширина дверного проёма в лестничную клетку из раздевалки - 0.75 м).	
12.	Наружная эвакуационная лестница 3- го типа, установленная в правом крыле здания (вторая младшая группа) не соответствует нормативным требованиям, а именно: -ограждения эвакуационной лестницы выполнены высотой менее 1.2 м; уклон лестницы менее 1:1	
13.	Лестничные клетки, оборудованные самостоятельными выходами, не отделены от остальных помещений перегородки с дверьми.	
14.	Из помещений групповых ячеек второй младшей и старшей группы (второй этаж) отсутствуют вторые эвакуационные выходы (выходы через общую буфетную не может рассматриваться как эвакуационный).	

В связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии терроризму, пожарной безопасности несовершеннолетних и молодежи заместителю директора по УВР Филатовой Н.А. объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

(Копия приказа прилагается)



О.В.Маряскина



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА**

ул. Луговцева, 8, п. Безенчук, 446510

16.05.19 № 21-68/19

На № _____

Директорам ГБОУ СОШ поселений
Безенчукского района Самарской области

Уважаемые руководители образовательных учреждений!

В связи с заданием прокуратуры Самарской области прокуратурой района проводится проверка исполнения законодательства об образовании при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена.

В связи с изложенным, руководствуясь требованиями ст.ст. 6,22 Закона «О прокуратуре РФ» прошу в срок до 25.05.2018 предоставить следующую информацию:

1. Копии решений председателя государственной экзаменационной комиссии о допуске к ГИА. Имеется ли государственная аккредитация у образовательного учреждения;
2. Число лиц допущенных к ЕГЭ, из них имеющие отметку ниже удовлетворительной. Перечень лиц, не допущенных к ЕГЭ.
3. Порядок информирования участников ЕГЭ;
4. Предоставить копии приказов, распоряжений о назначении ответственных лиц за внесение сведений в федеральную и региональную информационную систему о проведении ЕГЭ;
5. Как обеспечивается сохранность экзаменационных материалов (в СОШ, являющиеся пунктами приема экзаменов).

Прокурор района
советник юстиции

С.А. Фридинский

исп. А.А. Щербаков 2-18-42

СЕРИЯ БЗ №004318

Исх.№ 92
От 14.05.2019

Прокурору м.р.Безенчукский
советнику юстиции
Фридинскому С.А

директора ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Безенчук
Маряскиной О.В.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

В ответ на Ваше письмо №21-68/19 от 16.05.2019г сообщаем:

1. Допуск обучающихся к ГИА осуществляется:

- в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018г №190/1512 (ред. От 07.11.2018г) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (Зарегистрировано в минобсте России 10.12.2018г Т 52952) и пунктом 9 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» к государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 11-х классов, освоившие основную образовательную программу среднего общего образования, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.

- и на основании решения Педагогического совета. Педагогический совет создан, чтобы рассматривать основные вопросы образовательной деятельности (ч.4 ст. 26 Закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ, п.1.2.3 письма Минобрнауки России от 22 октября 2015г № 08-1729). К ним в этом числе относятся вопросы допуска к экзаменам. Для этого проводят отдельные педагогические советы (ч.6 ст.59 Закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ, п.9 порядка проведения ГИА-11, п.9 Порядка проведения ГИА-9).

Государственная аккредитация ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук - № 503-16 от 03.02.2016г. Серия 63А01 № 0000548. Срок действия 28.02.2024г.

2. Лиц допущенных к ЕГЭ, имеющих отметку ниже удовлетворительной НЕТ.

Не допущенных к ЕГЭ НЕТ.

3. Информирование участников ЕГЭ проходит через школьный сайт, информационный стенд, родительские собрания, индивидуальные консультации, инструктажи.

4. Ответственных за внесение сведений в федеральную и региональную информационную систему о проведении ЕГЭ нет.

5. Информационных материалов нет.



О.В.Маряскина





ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА**

ул. Луговцева, 8, п. Безенчук, 446510

03.07.19 № 15-49/19-02

На № _____

Директорам ГБОУ СОШ, ООШ
муниципального района
Безенчукский Самарской области

Харисов

Прокуратурой района проводится проверка соблюдения О МВД России по Безенчукскому району учетной регистрационной дисциплины, регистрация поступивших сообщений о преступлении и принятых по ним процессуальных решений.

Руководствуясь требованиями ст.ст. 6,22 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу в срок до 12.07.2019 предоставить в прокуратуру района следующую информацию за 6 месяцев 2019.

1. Перечень заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, совершенных на территории учреждения, направленных в О МВД России по Безенчукскому району.

2. Указать по каждому факту дату произошедшего, обстоятельства, дату направления (звонка) сообщения в О МВД России по Безенчукскому району.

3. При наличии документов, подтверждающих факт получения и регистрации сообщения в О МВД России по Безенчукскому району предоставить его копию.

Далее прошу предоставлять указанную информацию ежемесячно к 5 числу за предыдущий месяц.

Исполняющий обязанности
прокурора района

советник юстиции

К.М. Харисов

А.А. Щербаков, 2-35-91

СЕРИЯ БЗ №

000608

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области
юрид.адрес: 446250 Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Комсомольская, д.82
Тел.: 8 (846 76) 2-38-87; e-mail: buk567@yandex.ru
ИНН 6330050554 КПП 633001001 ОГРН 1116330005120

Исх. № 105
« 10 » 07 2019г

И.о. прокурору
района Безенчукский
советнику юстиции
Харисову К.М.

директора ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Безенчук
Маряскиной О.В.

Уважаемый Камиль Магзутович!

В ответ на Ваше письмо от 03.07.2019 г № 15-44/19-07 сообщаем, что заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, совершенных на территории учреждения, направленных в ОМВД России по Безенчукскому району в ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук нет.



О.В.Маряскина





ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА**

ул. Луговцева, 8, п. Безенчук, 446510

с.с. с.с. 19 № 21-68/19-182

Директору ГБОУ СОШ № 2
г.п. Безенчук

Маряскиной О.В.

ул., Комсомольская, 82, п. Безенчук,
446250

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Прокуратурой Безенчукского района изучено состояние законности при исполнении субъектами системы профилактики обязанности по проведению мероприятий, направленных на противодействие правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолетних.

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

Согласно ст. 1 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ) профилактика правонарушений несовершеннолетних включает в себя систему мер, направленных на выявление причин и условий, способствующих этому явлению.

Из ст. 4 Закона № 120-ФЗ следует, что в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы, осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона № 120-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность: оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с

СЕРИЯ БЧ №

000668

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья и работников образовательной организации.

Частью 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Прокуратурой района выявлены недостатки в организации работы образовательного учреждения в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В ходе изучения информационно-статистических материалов на общеобразовательное учреждение установлено, что планы совместных мероприятий ОДН и администрации образовательной организации по профилактике правонарушений на учебный 2018-2019 год не предусматривают участие в них сотрудников других заинтересованных подразделений О МВД России по Безенчукскому району. В планах отсутствуют профилактические мероприятия по ограничению отрицательного информационного влияния на несовершеннолетних (например культуры АУЕ, экстремизма, терроризма и т.д.) на несовершеннолетних и несовершеннолетних с девиантным поведением на сверстников.

Кроме того, изучение указанных планов показало формальный подход к проводимым профилактическим мероприятиям. Так, совместные профилактические планы, утверждаются ежегодно руководителем ОМВД России по Безенчукскому району с каждым директором школы отдельно. Вместе с тем, мероприятия, указанные в планах носят формальный характер, без анализа состояния преступности и происшествий, имевших место с участием учеников не только на территории района в целом, но на территории школы, без учета личностей несовершеннолетних, проходящих обучение в СОШ и состоящих на учете в органах системы

профилактики. При формировании планов не осуществляется анализ проделанной профилактической работы в прошлом учебном году, ее результаты, положительные и отрицательные результаты. Причины роста, снижения происшествий, произошедших с участием учащихся образовательного учреждения.

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем директора по УВР ГБОУ СОШ №2 п. Безенчук Крыловой Т.П., а также отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Безенчукского района, уведомив о дне и месте рассмотрения представления в письменной форме.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом дисциплинарной ответственности заместителя директора по УВР ГБОУ СОШ №2 г.п. Безенчук Крыловой Т.П., иных виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Исполняющий обязанности
прокурора района

советник юстиции



К.М. Харисов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области
юр.адрес: 446250 Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Комсомольская, д.82
Тел.: 8 (846 76) 2-38-87; e-mail: buk567@yandex.ru
ИНН 6330050554 КПП 633001001 ОГРН 1116330005120

Исх.№ 112
От 17.07.2019

И.о.прокурору Безенчукского района
юристу I класса
Харину А.С.
директора ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Безенчук
Маряскиной О.В.

Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук в ответ на Представление Прокуратуры Безенчукского района Самарской области № 21-68/19-782 от 04.07.2019г «Об устранении нарушений требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» сообщает, что в Планах совместных мероприятий ОДН и администрации школы по профилактике правонарушений на учебный 2019-2020 год предусмотрено участие в них сотрудников других заинтересованных подразделений О МВД России по Безенчукскому району, план откорректирован и составлен развёрнутый план.

Планы по профилактике откорректировали, внесли отметку об исполнении пунктов плана профилактики и запланировано размещение анализа мероприятий и деятельности по данному направлению на сайте школы.

Ответственное лицо, заместитель директора по ВР Нечаева Е.Н. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

(Приказ прилагается)



О.В.Маряскина

ПРОКУРАТУРА
Безенчукского р-на Самарской обл
Вхрд №
« 10 » 07 19