

**АКТ**  
**проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации (СПС),  
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и  
радиосистемы передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг»**

Дата «24» апреля 2024г

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) СПС, СОУЭ и РСПИ «Стрелец-Мониторинг» ООО «СЕРВИС-ВОЛГА» на объекте: Структурное подразделение ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук

расположенного по адресу: Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Комсомольская, 82

Проверка работоспособности проведена (работы по техническому обслуживанию выполнены) «24» апреля 2024 «11» час. «55» мин, на основании лицензии ООО «СЕРВИС-ВОЛГА» на основании лицензии МЧС РОССИИ № 63-Е/00576 от 10.05.2016 г

При проверке работоспособности установок автоматической пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и радиосистемы передачи извещений (РСПИ),

**проведены работы:**


1. Проверка срабатывания систем (СПС, СОУЭ, РСПИ), при имитации режимов «Пожар», «Неисправность». Восстановление «Дежурного режима».
2. Проверка выдачи сигналов управления от системы СПС на систему СОУЭ.
3. Контроль прохождения извещений о пожаре на пульт (ПСО N• 44 Противопожарной службы Самарской области) при срабатывании СПС.
4. Проверка переключения с основного питания на резервное и обратно. Проверка работоспособности встроенных контрольных устройств.

**установлено, что:**

1. При срабатывании пожарных извещателей система СПС переходит в режим «Пожар» и формирует сигналы управления на системы СОУЭ и РСПИ. При сбросе тревоги «Пожар» восстанавливается «Дежурный режим» системы. При имитации режима «Неисправность» система СПС срабатывает и выдает сообщения «Обрыв», «КЗ».
2. Сигналы управления оповещением от системы СПС к СОУЭ проходят. Оповещение включается в штатном режиме.
3. Извещения о пожаре, сформированное при срабатывании СПС, на пульт (ПСО N• 44 Противопожарной службы Самарской области) проходят.
4. При отключении основного питания системы СПС, СОУЭ и РСПИ\_ автоматически переходят на резервное питание. Встроенные контрольные\_устройства работоспособны.

В результате проверки работоспособности средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Система автоматической пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг» работоспособны

**Представители Заказчика:**



(подпись)

*Морехина О.В.*  
Ф.И.О

**Исполнитель:**  
ООО «СЕРВИС-ВОЛГА»



(подпись)

*Сидорова В.И.*