



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА
ул. Луговцева, 8, п. Безенчук, 446250
Самарская область.

Директору ГБОУ СОШ № 2 пгт.
Безенчук муниципального района
Безенчукский Самарской области

Маряскиной О.В.

school2_bzn@63edu.ru

27.08.2025 №07-03-2025/Прдп713-25-222

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой Безенчукского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в ГБОУ СОШ № 2 пгт Безенчук м.р. Безенчукский Самарской области.

В силу ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Право граждан на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара регламентировано ст. 34 указанного Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 установлено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 38 того же Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием

Согласно ч. 4 ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности, регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила).

Прокуратурой района в ходе проверки соблюдения требований о пожарной безопасности, совместно со специалистом территориального отдела МЧС России, выявлены следующие нарушения в ГБОУ СОШ №2 пгт. Безенчук:

- 1) Нарушение требований п. 14 Правил - на дверях лестничных клеток ведущих на второй этаж не обеспечено исправное состояние приспособления для самозакрывания (отсоединено).
- 2) Нарушение требований п. 50 Правил - не производится проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 3) Нарушение требований п. 60 Правил - допускается эксплуатация огнетушителей с истекшим сроком годности (более 10 лет).

Указанные нарушения не обеспечивают безопасное пребывание сотрудников и учащихся в Учреждении, что создает угрозу их жизни и здоровью в случае возникновения пожара.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителем директора ГБОУ СОШ № 2 пгт Безенчук м.р. Безенчукский Самарской области по АХР Явкиной Т.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры Безенчукского района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований законодательства причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора ГБОУ СОШ № 2 пгт. Безенчук м. р. Безенчукский Самарской области по АХР Явкиной Т.А., иных виновных должностных лиц в допущенных нарушениях законодательства.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Безенчукского района.

4. О результатах рассмотрения представления прокурора и принятых мерах сообщить в прокуратуру Безенчукского района в установленный законом месячный срок со дня его получения в письменной форме.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

Э.С. Гафаров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 000207E07C3A8F94095F00AA1FA7FC3B2EF
Владелец Гафаров Эльмур Самигул оглы
Действителен с 19.02.2025 по 15.05.2026

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области
юрид.адрес: 446250 Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Комсомольская, д.82
Тел.: 8 (846 76) 2-38-87; e-mail: school2_bzn@63edu.ru
ИНН 6330050554 КПП 633001001 ОГРН 1116330005120

Исх. № 162
« 04 » 09 2025г

Прокурору
района Безенчукский
советнику юстиции
Некрасовой А.А.

директора ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Безенчук
Маряскиной О.В.

Уважаемая Анастасия Александровна!

Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук сообщает о том, что Представление № 07-03-2025/Прдп713-25-222 от 27.08.2025 «Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности» рассмотрено и обсуждено на собрании трудового коллектива в присутствии представителя прокуратуры Безенчукского района Р.Р.Ишмухаметова.

Меры по устранению выявленных нарушений выполнены частично, а именно:

- на дверях лестничных клеток ведущих на второй этаж обеспечено исправное состояние приспособления для самозакрывания (фото прилагается);
- написано письмо на Главу муниципального района Безенчукский об оказании содействия в проведении проверки внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу и о приобретении огнетушителей с истекшим сроком годности.

В связи с выявленными нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности заведующему хозяйством, Явкиной Т.А., объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Копия приказа прилагается.



Директор

Маряскина О.В.

