



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ПРОКУРАТУРА  
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА**  
ул. Луговцева, 8, п. Безенчук, 446250  
Самарская область.

491538 737305

Директору ГБОУ СОШ № 2  
п.г.т. Безенчук  
Маряскиной О.В.  
mariaskina2013@yandex.ru

30.07.2025 № 21-03-2025/Прдн697-25-222

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства о социальной  
защите инвалидов, в том числе  
несовершеннолетних

Прокуратурой Безенчукского района в рамках организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите прав инвалидов проведена проверка ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук.

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения. Поддержка общего образования, профессионального образования и профессионального обучения инвалидов направлена на осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами, развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей, интеграцию в общество.

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относят материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Согласно ст. 4 Закона Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области» (далее – Закон № 7-ГД) к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан, относятся административные здания и сооружения.

Статьей 5 Закона № 7-ГД установлено, что объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, должны обустраиваться и оснащаться в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, предназначенными для обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, специальными приспособлениями и оборудованием.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения - маломобильных групп населения (МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципе универсального проекта (дизайна).

Пунктом 6.2.8 «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, установлено, что на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

Установлено, что в нарушение означенных требований законодательства на проступях краевых ступеней лестничных маршей ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук отсутствуют контрастные противоскользящие полосы.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и явились следствием несоблюдения ответственными должностными лицами ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук требований вышеуказанного законодательства Российской Федерации, что стало возможным ввиду отсутствия должного контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных сотрудников.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь статьями 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Безенчукского района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. О времени и месте рассмотрения представления в целях обеспечения возможности участия работников прокуратуры в его рассмотрении, заблаговременно сообщить в прокуратуру Безенчукского района.
3. Рассмотреть вопрос о применении дисциплинарных взысканий к виновным должностным лицам.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Безенчукского района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

советник юстиции

А.А. Некрасова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4D87763CE445901A2FAEA699F1CB07  
Владелец Некрасова Анастасия Александровна  
Действителен с 22.08.2024 по 15.11.2025

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук  
муниципального района Безенчукский Самарской области  
юрид.адрес: 446250 Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Комсомольская, д.82  
Тел.: 8 (846 76) 2-38-87; e-mail: school2\_bzn@63edu.ru  
ИНН 6330050554 КПП 633001001 ОГРН 1116330005120

Исх. № 152  
«20» 08 2025г

Прокурору  
района Безенчукский  
советнику юстиции  
Некрасовой А.А.

директора ГБОУ СОШ №2  
п.г.т.Безенчук  
Маряскиной О.В.

Уважаемая Анастасия Александровна!

Администрация ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук сообщат о том, что Представление № 21-03-2025/Прдп697-25-222 от 30.07.2025 «Об устранении нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов в том числе несовершеннолетних» рассмотрено и обсуждено на собрании трудового коллектива в присутствии представителя прокуратуры Безенчукского района Р.Р.Ишмухаметова.

Своевременно приняты меры по устраниению выявленных нарушений, а именно:

- на проступях краевых ступеней лестничных маршей привели в порядок контрастные противоскользящие полосы (фото прилагается)

В связи с выявленными нарушениями требований законодательства о социальной защите инвалидов в том числе несовершеннолетних заведующему хозяйством, Явкиной Т.А., объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Копия приказа прилагается.



Маряскина О.В.